

設計基準外事象

設計基準外事象 せつけいきじゅんがいじしょう

原子炉施設を異常な状態に導く可能性のある事象のうち、原子炉施設の安全設計とその評価にあたって考慮すべきとされた設計基準事象を超える事象を指す。過酷事故が代表的なものである。過酷事故では、安全設計の評価上想定された手段では適切な炉心の冷却または反応度の制御ができない状態であり、その結果炉心の重大な損傷にいたる。

<登録年月>

1998年01月
